ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště Tábor
AČOV Tábor, Čelkovice 315, 390 02 Tábor
tel./fax: 381 264 706
e-mail: miroslava.vilimkova@cevak.cz

Zkušební laboratoř č. 4113, posouzená ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 23044/2026

Zadavatel:	Vodárenské sdružení Bechyňsko Parkány 548 391 65 Bechyně

Vzorek číslo: **36306**
Místo odběru: **Bechyně, Lázně, čp. 202**

Předmět zkoušky:	pitná voda	*Datum odběru:	05.10.2026
Typ vzorku:	prostý	*Čas odběru:	07:30
Typ rozboru:	krácený	Datum příjmu:	05.10.2026
Akreditovaný odběr:	Ne*	Datum provedení analýz:	05.10.2026 - 09.10.2026
Odebral:	zákazník		
Způsob odběru:	manuální		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda	Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	**6**	mg/l Pt	20%	SOP-32	A	20	MH	vyhovuje
Zákal	**0,90**	ZF(n)	20%	SOP-33	A	5	MH	vyhovuje
Pach	**přijatelný**			SOP-34	A	přijatelný	MH	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	**22,6**	mS/m	5%	SOP-23	A	125	MH	vyhovuje
pH	**7,3**		0,1	SOP-6	A	6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	**1,2**	mg/l	20%	SOP-31	A	3,0	MH	vyhovuje
Amoniak a NH4+	**<0,05**	mg/l		SOP-7	A	0,50	MH	vyhovuje
Dusitany	**<0,01**	mg/l		SOP-9	A	0,50	NMH	vyhovuje
Dusičnany	**5,4**	mg/l	10%	SOP-11	A	50	NMH	vyhovuje
Chuť	**přijatelná**			SOP-34	A	přijatelná	MH	vyhovuje
Mangan	**<0,05**	mg/l		SOP-25	A	0,050	MH	vyhovuje
Železo	**0,075**	mg/l	15%	SOP-24	A	0,20	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	**0**	KTJ/100ml		SOP-101	A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	**0**	KTJ/100ml		SOP-101	A	0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	**0**	KTJ/100ml		SOP-102	A	0	NMH	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	**0**	KTJ/1ml		SOP-103	A	40	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	**13**	KTJ/1ml		SOP-103	A	200	MH	vyhovuje
Abioseston	**<1**	%		SOP č.207 P1	A	5	MH	vyhovuje
Živé organismy	**0**	jedinci/ml		SOP č.207 P1	A	0	MH	vyhovuje
Počet organismů	**0**	jedinci/ml		SOP č.207 P1	A	50	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška MZd č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění**

Poznámky ke vzorku:
* Výsledky rozboru vzorku odebraného zákazníkem se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Údaje o času a místu odběru poskytl zákazník.

Přehled zkušebních metod:
SOP č.207 (ČSN 75 7712; ČSN 75 7713)
SOP-101 (ČSN EN ISO 9308-1)
SOP-102 (ČSN EN ISO 7899-2)

Přehled zkušebních metod:

SOP-103 (ČSN EN ISO 6222)
SOP-11 (interní postup)
SOP-23 (ČSN EN 27 888)
SOP-24 (ČSN ISO 6332)
SOP-25 (interní postup)
SOP-31 (ČSN EN ISO 8467)
SOP-32 (ČSN EN ISO 7887)
SOP-33 (ČSN EN ISO 7027-1)
SOP-34 (ČSN EN 1622)
SOP-6 (ČSN ISO 10 523)
SOP-7 (ČSN ISO 7150-1)
SOP-9 (ČSN EN 26 777)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota
P1 - zkouška provedená externím poskytovatelem ČEVAK a.s., pracoviště 1; Mánesova 41/6, České Budějovice
P2 - zkouška provedená externím poskytovatelem ČEVAK a.s., pracoviště 2; ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598
Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená ve zkušební laboratoři externího poskytovatele
M - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko", kde nejistota měření není zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 27.10.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Ing. Miroslava Vilímková
vedoucí pracoviště

konec protokolu